

Toruń, dnia 07 maja 2014 roku

**Dotyczy : wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ- przetarg nieograniczony na dostarczenie wraz z montażem wyposażenia dla gastronomii hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema w Toruniu nr 3/2014**

Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące *przetarg nieograniczony na dostarczenie wraz z montażem wyposażenia dla gastronomii hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema w Toruniu nr 3/2014*

Pytania z dnia 06.05.2014:

1. Zamawiający w opisie technicznym określił wykonana mebli gastronomicznej ze stali nierdzewnej nie określił symbolu stali nierdzewnej. Czy wyrób ma być wykonany z atestowanej wysoko gatunkowej stali chromowo-niklowej gatunku AISI 304 czy też dowolna stal nierdzewna np. indyjska, chińska itp.

**Odpowiedź:** Meble gastronomiczne powinny być wykonane ze stali nierdzewnej o parametrach nie niższych niż referencyjne produkty przedstawione w projekcie (stal gatunku AISI 445).

2. W pozycjach stoły ze zlewem 1 i 2 –komorowym- brak baterii zlewozmywakowych, jest tylko informacja o otworach pod baterie- zasłepionych. Czy stoły winny być bez baterii zlewozmywakowych.

**Odpowiedź:** Wszystkie stoły ze zlewozmywakami należy dostarczyć z bateriami zlewozmywakowymi stojącymi, ze spryskiwaczem oraz wylewką.

3. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej edytowalnej treści załączników do oferty przetargowej

**Odpowiedź:** Zamawiający nie umieści edytowalnej wersji treści załącznika nr 6- formularz ofertowy

4. W jaki sposób wpisać oferowane urządzenia do zał. nr 6- formularz cenowy. Zdaniem wykonawcy powinien być opracowany nowy załącznik uwzględniający cenę netto, WAT i cenę brutto, oraz nazwę oferowanego produktu

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Załącznika nr 6- formularz cenowy

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

PREZES ZARZĄDU

Roman Skibiński